



РАЗМЕРЫ		mm	
(A)	от	3	
	до	25	МАХ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ВСЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГЛЫ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ, СМ. УЗЕЛ [U-15](#).
2. ВСЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ В ОСНОВАНИИ УГОЛОВОГО ПЕРЕХОДА ПАРАПЕТА ИЛИ КОРОБА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКРЫТЫ НАКЛАДКАМИ ИЗ ЭЛАСТОФОРМА РАЗМЕРОМ 152 x 152 мм..
3. ВИД КРЕПЕЖНОГО ЭЛЕМЕНТА ВЫБИРАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ И ТИПА УТЕПЛИТЕЛЯ И ОСНОВАНИЯ КРОВЛИ.
4. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАВОДСКОЙ КРЕПЕЖНОЙ ПОЛОСЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ МЕМБРАНЫ, НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ МЕМБРАНЫ В МЕСТЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАНОСИТСЯ ПРАЙМЕР ЭПДМ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕПЕЖНОЙ ПОЛОСЫ ИЗ АРМИРОВАННОЙ МЕМБРАНЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ МЕМБРАНЫ, НА КРЕПЕЖНУЮ ПОЛОСУ И ОБРАТНУЮ СТОРОНУ МЕМБРАНЫ В ОБЛАСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ НАНЕСТИ КЛЕЙ ДЛЯ ШВОВ ЕР-95.

  	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШВОВ В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К СТЕНЕ Для дополнительной информации см. Руководство THERMOSET UNIVERSAL	DETAIL NO.  U-3B
--	---	--