



РАЗМЕРЫ	mm	
Ⓐ	ОТ	19
	ДО	203

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ФАРТУКА ДЛЯ ТРУБ УДАЛИТЕ ВСЬ МУСОР, ОБРЕЗКИ МЕМБРАНЫ И ПР.
2. ТЕМПЕРАТУРА ТРУБЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ 60° С ДЛЯ ПВХ МЕМБРАНЫ И НЕ ВЫШЕ 71° С ДЛЯ ТПО МЕМБРАНЫ.
3. НА ФАРТУКЕ ДЛЯ ТРУБ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ.
4. УСТАНОВИТЕ НЕ МЕНЕЕ 4 КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОКРУГ ТРУБЫ, ВНУТРИ ФАРТУКА ДЛЯ ТРУБ. ЕСЛИ ЭТО НЕВОЗМОЖНО, ТО УСТАНОВИТЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СНАРУЖИ ФАРТУКА ДЛЯ ТРУБ, НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 300 мм ОТ КРАЯ ТРУБЫ И ЗАКРОЙТЕ ИХ СВЕРХУ АРМИРОВАННОЙ МЕМБРАНОЙ И КРАЕВЫМ ГЕРМЕТИКОМ [СМ. УЗЕЛ U-8В.](#)
5. ДЛЯ КЛЕЕВОЙ СИСТЕМЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ МЕМБРАНЫ, ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 мм.
6. В МЕХАНИЧЕСКИ ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ В КАЧЕСТВЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ И СВЕРЛОКОНЕЧНЫЕ САМОРЕЗЫ И КРОВЕЛЬНАЯ ШАЙБА ИЛИ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ. ВЫБОР КРЕПЕЖА ЗАВИСИТ ОТ ТОЛЩИНЫ И ВИДА УТЕПЛЕНИЯ И ТИПА ОСНОВАНИЯ.

<ul style="list-style-type: none"> — мембрана армированная термопластичная — утвержденное утепление 0 — см. примечание 	<p>УСТАНОВКА ЗАВОДСКОГО ФАРТУКА ДЛЯ ТРУБ</p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>		<p>УЗЕЛ NO.</p> <p>U-8A</p> <p>THERMOPLASTIC UNIVERSAL</p>
---	--	--	---