

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-US.ПБ65.В.00332
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652873
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Карлайл». Адрес: г. Москва, Колпачный переулок, д.9А, стр.1, 101000. ОГРН:
(наименование и место-нахождение заявителя) 1087746708257. Телефон (495) 921-39-85, факс (495) 921-39-85, адрес электронной почты
info@carlisle-llc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Carlisle Syntec Inc.». Адрес: P.O. Box 7000, Carlisle, PA 17013, Соединенные Штаты
(наименование и место-нахождение изготовителя Америки. Телефон 800-479-6832, факс 717-245-7053.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг". 121170, г. Москва,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Кутузовский пр-кт, д.36, стр. 4. Телефон 8(495)984-6339, факс
выдавшего сертификат соответствия) 8(495)984-6339. ОГРН: 1047796128005. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ65 выдан
Федеральной службой по аккредитации 13.06.2013г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кровельная и гидроизоляционная мембрана на основе
(информация об объекте сертификации, тройного этиленпропиленкаучука (этилен-пропилен-диен-
позволяющая идентифицировать объект мономер, ЭПДМ), толщиной от 1,02 мм до 3,43 мм
торговых марок «CARLISLE», «Carlisle SynTec Incorporated», типов: «Sure-Seal
EPDM», «Sure-Tough EPDM». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических пожарной безопасности (Федеральный закон
регламентов), на соответствие требованиям которого от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной
(которых) проводилась сертификация) опасности строительных материалов КМ5.
Группа горючести – ГЗ (нормальногорючие)
по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ
30402-96; группа распространения пламени – РП3 (умереннораспространяющие) по
ГОСТ Р 51032-97).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 1146/М-15 от 02.03.2015 г. ИЛ "ЛСМ-
пожлаб" ООО "Трансконсалтинг", аттестат аккредитации
регистрационный номер РОСС RU.0001.21ПБ78 от 03.07.2013 до 15.05.2016, адрес: 150515, Ярославская
обл., Ярославский р-н, Левцовский сельский округ, в районе д. Левцово

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат Системы Менеджмента Качества ГОСТ ISO 9001-2011
(документы, представленные заявителем в орган по № ST.RU.0001.P39336 от 06.02.2015 г. выдан ОС ООО «СК-Групп»,
сертификации в качестве доказательств соответствия Рег. № РОСС RU.31191.04ЖНЧ0.
продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.03.2015 по 02.03.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Р.А. Кузнецов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Б.В. Михайлов